

Dotyczy zadania:

„Utwardzenie terenu wraz z przebudową odwodnienia terenu” w ramach zadania.:
„Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych wraz z utworzeniem placu magazynowania odpadów i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach –Kostrzycy”.

Oznaczenie sprawy IP.271-14/13

Wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych , w odpowiedzi na pytania otrzymane 26 listopada 2013r, udziela poniższych odpowiedzi:

1 Pytanie:

Czy krawężnik betonowy uliczny o wymiarach 20x30 na ławie betonowej 25x25 wg. projektu budowlanego cz. konstrukcyjna na płytach E, F, G o sumarycznej długości 103,36 mb wchodzi w zakres zadania? (brak pozycji przedmiarowych)

Odpowiedź:

Krawężnik nie wchodzi w zakres przedsięwzięcia. Jest to istniejący element komunikacji wewnętrznej KCGO w Ściegnach-Kostrzycy .

2 Pytanie:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rozwiązanie szczegółów konstrukcyjnych dylatacji (przerw roboczych) płyt żelbetowych E, F, G. Jest to istotne ze względu na wielkość płyt i co się z tym wiąże brak możliwości ich wykonania w jednym cyklu roboczym.

Odpowiedź:

Płytę zaprojektowano jako 1 element do wykonania bez przerw technologicznych. Elementem wykonanym po płycie jest cokół obwiedni po wypuszczeniu wytyków do związania zbrojenia cokołu.

DYREKTOR BIURA
Związku Gmin Karkonoskich



Witold Szczuaitowski